



ATLIEKŲ KONTENERIAI
viečia tikslinama
SP dalį

Elektros planas
Sutariniai žymėjimai

Pastaba:
Visose patalpose esantys NP stalai žeminami

- Naujos gpk pertvaros
- Naujos sutvirtintos gpk pertvaros
- Naujos "sandwich" pertvaros
- Naujos silki pertvaros
- Naujos tinklo pertvaros

Number	Area Name	Area
101	Sales area	422.42 m ²
102	Tambour	30.85 m ²
103	Goods reception area	42.58 m ²
104	Cooler(+)	11.74 m ²
105	Freezer(+)	11.74 m ²
106	Sorting room	5.68 m ²
107	Cleaner room	3.49 m ²
108	F&V preparation	4.05 m ²
109	Corridor	4.67 m ²
110	W/C	2.37 m ²
111	Tech. room	9.40 m ²
112	Rent. (pharm)	62.83 m ²
113	Rent.	12.04 m ²
		623.80 m ²

Number	Area Name	Area
201	Corridor	4.17 m ²
202	Corridor	19.84 m ²
203	Management	11.39 m ²
204	Rest room	9.67 m ²
205	Changing room	12.00 m ²
206	Server room	5.40 m ²
207	Tambour	1.20 m ²
208	W/C	1.99 m ²
		65.65 m ²

MATMENIS BŪTINA TIKSLINTI VIETOTOI!

Pastaba:
Priklausomai sąlygoms ir naujai rengiamose patalpose visi įvairūs įrenginiai nauji (seni naikinti), kitose patalpose lieka seni įvairūs ir rengiami papildomi nauji pagal įvairius planus

Number	Area Name	Area
301	Corridor	5.19 m ²
302	Corridor	6.23 m ²
303	Tech. room	11.88 m ²
304	Tech. room	7.65 m ²
305	Compressor room	9.03 m ²
306	Tech. room	21.49 m ²
307	Tech. room	1.35 m ²
308	Tech. room	3.26 m ²
		66.11 m ²

- ⚡ **Elektros įvadas šaldymo įrangai (kompresorinėje patalpoje)**
lankstus varinis kabelis nuo grindų, laisvas galas 3m:
Šaldymo mašinos:
P=34kW
I=57A
Kabelis 5x10mm² (Cu)
- Baldams:**
P=8kW
I=40A
Kabelis 3x6mm² (Cu)

IKI Šilelis 1024_240904_Nr1

IKI LIETUVA, UAB

OBJECT
IKI STORE
Šilelis 1024

ARCHITECT A. Brimerienė

J. Bilūno g. 13, Anykščiai

ELECTRICAL LAYOUT

TO SCALE M 1:150



20 m